

Dobelē

Nr. 6\_1\_4\_1\_2020

10.03.2020

Maija Ozoliņa

Projektēšanas inženiere SIA “Firma L4”

Tel: 29222756

Tehniskie noteikumi būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas – Gaismas ielu masīvā” izstrādei.

Dobeles pilsētā, saņemtajā plānā norādītajā posmā, vairāku ielu teritorijā atrodas SIA “J.E.F.” pārziņā esošas 0,4 kV ielu apgaismojuma kabelļlīnijas.

1. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvaldes līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ir Aizsargjoslu likuma 35. un 45. punktu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ievērot aizliegumu aizsargjoslās gar pazemes elektropārvaldes kabelļlīnijām veikt darbus ar tehniku un triecien mehānismiem dziļāk par 0.3m.
2. Inženierkomunikāciju plānam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izkārtojums””.
3. Esošās elektroietaisies jānorāda (jāiezīmē) projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
4. Esošās ielu apgaismojuma kabelļlīnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs. Būvdarbu laikā šķērsojuma vietās jārok skatrakums un jāpārbauda kabeļu aizsargcaurules esamība un pirms tranšejas aizbēršanas uz vietas jāizsauc SIA „J.E.F.” pārstāvi. Dzīvojamo māju novietne, ēku un būvju pamati, mūra žogi un citas būves, nedrīkst atrasties elektrotīklu ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā. Jāievēro 1 m attālums. Ja, izstrādājot projektu, nav iespējams ievērot šīs prasības, vai ir iespējama elektrotīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārvietošana, vai pārbūve. Lai saņemtu Tehniskos noteikumus apgaismojuma elektrotīklu pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu ielu apgaismojuma elementu pārvietošanai. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāti atsevišķi Tehniskie noteikumi konkrētas elektroietaisies pārvietošanai vai pārbūvei.

5. Paredzot zemes darbus ielu apgaismojuma kabeļlīniju aizsargjoslās ar iekārtām (zemes blietēšanas tehniku u.c.), kuru darbības rezultātā (dēļ pastiprinātas vibrācijas) tiek bojāta kabeļu izolācija, vai, ja ir nepieciešams, pārvietot ielu apgaismojuma elektroietaisies (sadalnes, stabi...) paredzēt projekta izstrādi kabeļlīniju, elektroietaišu pārvietošanai, vai izbūvēšanai no jauna.
6. Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA "J.E.F."

Valdes loceklis



Jānis Fogels

A. Ivzāns  
T.22141858; andris@jef.lv