



SIA "DOBELES ŪDENS"

2020. gada 26. februārī

## TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 11/2020 ŪDENSAPGĀDEI

Pasūtītājs: SIA "Firma L4"

Objekts: Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas - Gaismas ielu masīvā

SIA "DOBELES ŪDENS" atļauj veikt ārējā ūdensvada izbūvi Dobelē, Keramikas - Gaismas ielu masīvā ar sekojošiem noteikumiem:

1. Izstrādāt būvprojektu ārējā ūdensvada tīklu izbūvei.
2. Būvprojekta izstrādē ievērot būvprojekta "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas - Gaismas ielas masīvā" (pasūtītājs - SIA "DOBELES ŪDENS", projektētājs – SIA "Firma L4") tehniskos risinājumus.
3. Paredzēt ārējā ūdensvada izbūvi Dobelē, Keramikas - Gaismas ielu dzīvojamo māju masīvā un Bērzes upes šķērsojumu līdz Miera ielas KSS (būvniecības 1. kārtā), Miera ielā posmā no Miera ielas KSS līdz Miera un Uzvaras ielu krustojumam un Auru pagasta Liepziedu ciemā no projektējamā atzara pie Liepājas šosejas līdz dzīvojamās mājas Liepziedu ielā 14 teritorijai ar PE caurulēm D110 mm (būvniecības 2. kārtā), pieslēdzoties sekojošiem esošiem ūdensvadiem:
  - pie Tērvetes un Brīvības ielu krustojuma Tērvetes ielas ūdensvadam (ķeta caurules DN 150 mm). Visos virzienos uzstādīt atloku aizbīdņus ar kāta pagarinātājiem;
  - Liepziedu ielas ūdensvadam (PE caurules D 63 mm) pie teritorijas Liepziedu ielā 14. Visos virzienos uzstādīt atloku aizbīdņus ar kāta pagarinātājiem;
  - Uzvaras ielas ūdensvadam (PE caurules D 160 mm) pie Miera un Uzvaras ielu krustojuma pie atzara no PE caurulēm D110 mm.
4. Ielu ūdensvadu savienojuma mezglos visos virzienos uzstādīt atloku aizbīdņus ar kāta pagarinātājiem.
5. Saglabāt esošo ēkas Uzvaras ielā 27C ūdensvada pieslēgumu ar PE caurulēm D110 mm, uz atzara ārpus ielas braucamās daļas uzstādot atloka aizbīdni ar kāta pagarinātāju, veicot atslēgšanu no esošā ūdensvada tīkla no ķeta caurulēm DN 100 mm.
6. Paredzēt apbūves gabalu un esošo dzīvojamo māju, kuru teritorijas piekļaujas projektējamā ūdensvada trasējumam, perspektīvos pieslēgumus no PE caurulēm D32 mm, uz atzariem ārpus ielas braucamās daļas uzstādot servisa aizbīdņus ar kāta pagarinātāju.
7. Visā projektējamā ūdensvada garumā paredzēt virszemes siltināto ugunsdzēsības hidrantu izbūvi, izvietojot tos saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves".
8. Pēc ūdensvada posmu izbūves veikt to hidraulisko pārbaudi.
9. Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu nepārtrauktību tīklu izbūves laikā.
10. Projekta ŪKT daļu saskaņot SIA "DOBELES ŪDENS".



SIA "DOBELES ŪDENS"

11. Vienu tehniskās dokumentācijas ŪKT daļas eksemplāru, kā arī tā digitālos failus \*.dwg, \*.doc, \*.xls formātos nodot SIA "DOBELES ŪDENS".
12. Pievienojumu Dobeles pilsētas ūdensvada tīkliem izbūves laikā pieaicināt SIA "DOBELES ŪDENS" atbildīgo pārstāvi, kurš apliecina darbus ar mezglu gatavības pieņemšanas – nodošanas aktu.
13. Pēc būvdarbu veikšanas iesniegt izpildshēmu digitālo failu \*.dwg formātā.
14. Šie tehniskie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas būvnoteikumiem un Dobeles novada saistošajiem noteikumiem Nr.3 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" un Nr.10 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novadā".
15. Tehniskie noteikumi ir neatņemama projekta sastāvdaļa un tie derīgi divus gadus no izsniegšanas datuma.

Valdes loceklis:

D. Miezītis

A. Dermanis  
t. 29196423

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  
LAIKA ZĪMOGU