



Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpilāni;
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no bīlētās smiltis;
Caurulvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntsūdens atsūkšanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo kanalizāciju caurulvadu materiālus un diametrus precizēt;
atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: 			PASŪTĪTĀJS: SIA "Dobele's ūdens"		
BŪVOBJEKTS: "Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas - Gaismas ielu masīvā"			Būvprojekta Nr.: D0 4/2020		
Amats			Rasējuma nosaukums:		
Uzvārds			U1 garenprofils		
Paraksts			Bērzu, Vītoli un Eglu iela		
Datums			(1.kārta)		
Būvpr.d.v.			Mērogs: Mv 1:100; Mh1:500		
Projekcija			Stadija		
			Lapas		
			Marka un Nr.		
			BP		
			UKT-12		